



Bridgeclub Geleen

Stein, 4 mei 2024

Gemeente Sittard-Geleen  
t.a.v. wethouder Leon Geilen  
i.a.a. gemeenteraad gemeente Sittard-Geleen

Geachte heer Geilen,

Voordat de Bridgeclub Geleen naar haar nieuwe onderkomen bij het Hubertushuis vertrok zijn er gesprekken geweest met u over de mogelijkheden van deze locatie alsmede ook over de stand van zaken van de ventilatie en de verwarming bij de Boew.

Dit mede omdat we uit onze vorige locatie in Geleen wilden vertrekken gezien de zeer slechte toestand van de ventilatie en de verwarming.

Bijvoorbeeld in februari 2018 vond zo'n gesprek plaats. Verslagen daarvan zijn gemaakt en in bezit van de gemeente.

U zegde toen toe dat als er iets niet klopte met de ventilatie dat direct geregeld zou worden. De gemeente stond voor duurzaamheid.

Al snel bleek dat de ventilatie in het Hubertushuis niet in orde was; we deden zelf metingen en kwamen op onaanvaardbaar hoge CO-2-waarden uit.

Ook de verwarming klopte niet.

Herhaalde meldingen bij de gemeente leidden al die jaren niet tot een oplossing.

Uiteindelijk hoorden we dat een extern bureau DE GOEY HODENDIUS een onderzoek had uitgevoerd. De conclusies uit dat rapport van 12-12-2022 zijn duidelijk: "Technisch gezien ernstig verouderd (zowel ventilatie- als verwarmingsinstallatie). Ventilatie in de grote zaal ondermaats".

En tot overmaat van ramp zaten onze veelal oudere leden gisteren 03 mei 2024 in de kou te bridgen want de verwarming in het Hubertushuis was afgekeurd en kapot.

Hoe is het mogelijk dat de gemeente Sittard - Geleen formeel sinds december 2022 ( de Bridgeclub Geleen meldde deze mankementen al veel eerder) weet heeft van deze slechte situatie en niets gedaan heeft?

En nu ook nog onze leden in de kou laat zitten?

Graag horen we per ommegaande een reactie van de gemeente met een duidelijk overzicht van hoe en wanneer deze zaken dit jaar nog aangepakt gaan worden.

Namens alle leden van de Bridgeclub Geleen,

Het Bestuur van de Bridgeclub Geleen,

voorzitter

secretaris